



TP20

[illegible]


Przykładowe wykonanie tablicy TP20



- Metalowa
- Klasa izolacji
- IP 44
- In=250A
- Podtyp/kwowa
- Drzwi z zamkiem

Wymiary

- Szerokość 600mm
- Wysokość 1450mm
- Głębokość 215mm

		Zespół Blur Projektowych tel/fax (12) 265 19 26 ul. Świebokrzyńska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 692 299 165 e - mail: biuro@wolaretk-zatorowski.eu www.wolaretk-zatorowski.eu	
Temat:		Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babinskiiego SP ZOZ w Krakowie.	
Inwestor:		Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babinskiiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babinskiiego 29	
Adres:		ul. dr. J. Babinskiiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31	
Projektował:		mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP.03.151.POOE/13	
Opracował:		mgr inż. Mateusz Figa	
Tytuł:		SCHEMAT IDEOWY TABULY TP20 - ETAP II	
Data:	03.2022	Branda:	ELEKTRYCZNA
Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Skala:		-	
Nr rysunku:		E.05	