

Legenda:

- Terminal z wezwaniem Lekarza i LCD montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.
- Lampka NODE 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.
- Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m.
- Przycisk kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.
- Przycisk pociągany BUS, h=2.2m.
- Przycisk przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski z gniazdem Rj45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN Wymiar: 14 jedostek szerokości
- BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5e 24AWG
- RBUS magistrala salowa typu: UTP-H kat.5e 24AWG
- przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2

UWAGA: Na czarno pokazano elementy realizowane w etapie I

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	**Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.**
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ - ETAP II

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
03.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E.10