


LEGENDA:

- projektowana instalacja odprowadzenia skroplin
- projektowana instalacja chłodu - zasilanie
- projektowana instalacja chłodu - powrót
- projektowana instalacja zasilania jednostki wewnętrznej typu Split

K1 - proj. klimatyzator wewnętrzny kanałowy typ UTW 104_5,28 firmy Clint
* wydajność chłodnicza 5,28kW

K1b - proj. klimatyzator wewnętrzny ścienny typ ASYA07LG firmy Fujitsu
* wydajność chłodnicza 2,1kW

K4 - proj. jednostka zewnętrzna typ AOYR07LG firmy Fujitsu
zasilanie jednostko 1b

 - proj. przejście p-poż EI120

UWAGA:

- Projektowaną instalację wody lodowej wykonać z rur stalowych.
- Projektowaną instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PVC.
- Instalację klimatyzacji do jednostki ściennej typu Split wykonać z rur miedzianych.
- Istniejące oraz projektowane instalacje, prowadzić w bruzdach ściennych, lub zabudować panelami RTG
- Projektowane przewody prowadzić w przestrzeni międzystropowej
- Przewody zaizolować wg opisu technicznego.
- Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenie pożarowego, wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p-poż, np firmy Hilti

Rysunek:

RZUT PRACOWNI TK -
instalacje chłodu i odprowadzenia skroplin

Nr rysunku:

IS06

Rewizja: Faza:

- -

Temat:

Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Radiologii do
potrzeb tomografu komputerowego
wielowarstwowego: pracownia TK
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Inwestor:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Część:


INSTALACJE
SANITARNE

Projektant wiodący:

NC Architekci Biuro Projektowe
ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław
tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96

Opracowanie elementów projektu wykonawczego:

H&M Biuro Projektów
Al. Armii Krajowej 2/23 50-541 Wrocław
tel: 071 796 40 99 fax: 071 796 40 99



Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
SANITARNA	Projektant:		
	mgr inż. MIROSŁAW PANDELIDIS	168/87/UW	
	Sprawdzający:		
	mgr inż. HANNA PANDELIDIS	253/86/UW	
Współpraca:			
mgr inż. ŁUKASZ MACIEJEWSKI			

Rysunek:

RZUT PRACOWNI TK - instalacje chłodu i odprowadzenia skroplin

Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
SANITARNA	07.12.2009	1:50	IS06	-	-