

LEGENDA:

- projektowana instalacja próżni
- projektowana instalacja tlenowa
- projektowana instalacja sprężonego powietrza
- istniejąca trasa przewodów gazów medycznych
- istniejąca instalacja c.o. – zasilanie
- istniejąca instalacja c.o. – powrót
- projektowana instalacja c.o. – zasilanie
- projektowana instalacja c.o. – zasilanie
- projektowana instalacji kanalizacji sanitarnej
- istniejąca instalacji kanalizacji sanitarnej
- istniejąca instalacja wody zimnej
- istniejąca instalacja wody ciepłej
- istniejąca instalacja cyrkulacji wody ciepłej
- projektowana instalacja wody ciepłej (wc)
- projektowana instalacja wody zimnej (wz)

Projektowany grzejnik 30/300/1400 – proj. grzejniki stalowy płytowy bez ożebrowania konwektorowego typu Planara Hygiene (wykonanie higieniczne) firmy PURMO typ/wysokość/długość

istn. grzejnik 22/600/1200 – istn.. grzejniki stalowy płytowy

C... – oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

20° – temperatura w pomieszczeniu

K... – oznaczenie podejścia kanalizacji sanitarnej

W... – oznaczenie podejścia wody zimnej i ciepłej

– proj. przejście p-poż EI120

UWAGA:

1. Projektowaną instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych tzw instalacyjnych
2. Grzejniki montować conajmniej 10cm od lica wykończonej ściany, oraz 10 cm od wykończonej posadzki.
3. Na zasilaniu grzejników zamontować zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną.
4. Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC.
5. Projektowaną instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur ze stali nierdzewnej INOX firmy KanTherm
6. Projektowaną instalację gazów medycznych wykonać z przewodów miedzianych.
7. Projektowaną instalację gazów medycznych wpiąć do istniejącej instalacji, średnice dostosować do średnic istniejących przewodów.
8. Projektowane przewody gazów medycznych prowadzić w przestrzeni warstw posadzki pomieszczenia
9. Przewody zaizolować wg opisu technicznego.
10. Istniejące oraz projektowane instalacji, prowadzić w bruzdach ściennych, lub zabodować panelami RTG
11. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenie pożarowego, wykonac w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p-poż, np firmy Hilti

Rysunek:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
RZUT POM. TECH. PRACOWNI TK instalacje wod-kan, c.o., gazów medycznych	IS02	-	-

Temat:

Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Radiologii do potrzeb tomografu komputerowego wielowarstwowego: pracownia TK

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Inwestor:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Część:

INSTALACJE SANITARNE



Projektant wiodący:

NC Architekci Biuro Projektowe
ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław
tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96

Opracowanie elementów projektu wykonawczego:

H&M Biuro Projektów
Al. Armii Krajowej 2/23 50-541 Wrocław
tel: 071 796 40 99 fax: 071 796 40 99

Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
SANITARNA	**Projektant:**		
	mgr inż. MIROSŁAW PANDELIDIS	**168/87/UW**	
	Sprawdzający:		
	mgr inż. HANNA PANDELIDIS	**253/86/UW**	
	Współpraca:		
	mgr inż. ŁUKASZ MACIEJEWSKI		

Rysunek:

RZUT POM. TECH. PRACOWNI TK - instalacje wod-kan, c.o., gazów medycznych

Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
SANITARNA	07.12.2009	1:50	IS02	-	-