



LEGENDA:

--- projektowana instalacja chłodu - zasilanie
--- projektowana instalacja chłodu - powrót


- K1 - proj. klimatyzator wewnętrzny kanałowy typ UTW 104_5,28 firmy Clint
* wydajność chłodnicza 5,28kW
C1 - proj. centrala nawiewna typ OPAL-N-1-P-B0-He/CHw/FW-905
firmy Clima Gold
* wydajność chłodnicza 3,0kW
* wydajność grzewcza 12,84kW
A1 - proj. Agregat wody lodowej typ CHA_K 151 SI+PS_36 firmy Clint
* wydajność chłodnicza 36kW
☒ - proj. przejście p-poz EI120



- 1 - zawór AB-QM, firmy Danfoss AB-QM DN25, N=44%
średnica - nastawa
2 - filtr siatkowy, średnica filtra = średnicy rury
3 - zawór trójdrogowy, dostarczany z urządzeniem
4 - filtr odcinający, średnica zaworu = średnicy rury



- 1 - zawór AB-QM, firmy Danfoss AB-QM DN20, N=47%
średnica - nastawa
2 - filtr siatkowy, średnica filtra = średnicy rury
3a - zawór trójdrogowy, dostarczany wraz z centralą
4 - filtr odcinający, średnica zaworu = średnicy rury



- 1 - zawór AB-QM, firmy Danfoss AB-QM DN32, N=67%
średnica - nastawa
2 - filtr siatkowy, średnica filtra = średnicy rury
3 - regulator ciśnienia, firmy Siemens
4 - filtr odcinający, średnica zaworu = średnicy rury
5 - termometr
6 - manometr
7 - miernik przepływu, firmy Siemens
8 - zakończenie gwintem męskim 1"

UWAGA:

1. Projektowaną instalację wody lodowej wykonać z rur stalowych.
2. Istniejące oraz projektowane instalacje, prowadzić w brzdach ściennych, lub zabudować panelami RTG
3. Projektowane przewody prowadzić w przestrzeni międzystropowej
4. Przewody zaizolować wg opisu technicznego.
5. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego, wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p-poz, np firmy Hilti

Rysunek:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
Rozwinięcie inst. chłodu	IS08	-	-
Temat:			
Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Radiologii do potrzeb tomografu komputerowego: pracownia TK 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73			
Inwestor:			
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73			
Faza:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Część:			
INSTALACJE SANITARNE			
Projektant wiodący:			
NC Architekt Biuro Projektowe ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96			
Opracowanie elementów projektu wykonawczego:			
H&M Biuro Projektów Al. Armii Krajowej 2/23 50-541 Wrocław tel: 071 796 40 99 fax: 071 796 40 99			
Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
SANITARNA	Projektant:		
	mgr inż. MIROSŁAW PANDELIDIS	168/87/UW	
	Sprawdzający:		
	mgr inż. HANNA PANDELIDIS	253/86/UW	
Współpraca:			
mgr inż. ŁUKASZ MACIEJEWSKI			
Rysunek:			
Rozwinięcie instalacji chłód			
Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:
SANITARNA	07.12.2009	1:50	IS08
			Rewizja:
			-
			-