



## LEGENDA:

- K1** – proj. klimatyzator wewnętrzny kanaowy typ UTW 104\_5,28 firmy Clint  
\* wydajność chłodnicza 5,28kW
- K1b** – proj. klimatyzator wewnętrzny ścienny typ ASYA07LG firmy Fujitsu  
\* wydajność chłodnicza 2,1kW
- K4** – proj. jednostka zewnętrzna typ AOYR07LG firmy Fujitsu  
zasilanie jednostko K1b
- K2-1** – proj. nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z 310 z przepustnicą, firmy Schako
- K1-1** – proj. nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z\_500 z przepustnicą, firmy Schako
- K3-15** – Kratka wentylacyjna prostokątna 300x400, ze stali nierdzewnej INOX
- K3-1** – proj. wywiewniki czterostronne 4-DE Z 600 z przepustnicami, firmy Schako
- K3-1** – proj. wywiewniki czterostronne 4-DE Z 600 z przepustnicami, firmy Schako
- R** – miejsce wykonania otworu rewizyjnego w kanale wentylacyjnym

## UWAGA:

- Projektowaną instalację nawiewną i wywiewną wykonać z rur i kształtek ocynkowanych.
- Kratki wentylacyjne wykonać ze stali nierdzewnej INOX
- Przewody prowadzić w przestrzeni międzystropowej.
- Przewody zaizolować wg opisu technicznego.
- Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego, wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p-poż, np. firmy Hilti

|                                               |             |          |       |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| Rysunek:                                      | Nr rysunku: | Rewizja: | Faza: |
| RZUT PRACOWNI TK -<br>instalacja klimatyzacji | IS09        | -        | -     |

**Temat:**

**Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Radiologii do  
potrzeb tomografu komputerowego  
wielowarstwowego: pracownia TK  
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73**

**Inwestor:**

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73**

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faza:</b>                                        | <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>                                                                                 |
| <b>Część:</b>                                       | <b>INSTALACJE<br/>SANITARNE</b>                                                                           |
| <b>Projektant wiodący:</b>                          | NC Architekci Biuro Projektowe<br>ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław<br>tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96 |
| <b>Opracowanie elementów projektu wykonawczego:</b> | H&M Biuro Projektów<br>Al. Armii Krajowej 2/23 50-541 Wrocław<br>tel: 071 796 40 99 fax: 071 796 40 99    |

|                      |                              |                      |                |
|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Branża:</b>       | <b>Nazwisko:</b>             | <b>Nr uprawnień:</b> | <b>Podpis:</b> |
| <b>Projektant:</b>   | mgr inż. MIROSLAW PANDELIDIS | 168/87/UW            |                |
| <b>Sprawdzający:</b> | mgr inż. HANNA PANDELIDIS    | 253/86/UW            |                |
| <b>Współpraca:</b>   | mgr inż. ŁUKASZ MACIEJEWSKI  |                      |                |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Rysunek:</b> | <b>RZUT PRACOWNI TK - instalacja klimatyzacji</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------|

|                |              |               |                    |                 |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>Branża:</b> | <b>Data:</b> | <b>Skala:</b> | <b>Nr rysunku:</b> | <b>Rewizja:</b> | <b>Faza:</b> |
| SANITARNA      | 07.12.2009   | 1:50          | IS09               | -               | -            |