

- LEGENDA:**
- K1 - proj. klimatyzator wewnętrzny kanałowy typ UTW 104\_5,28 firmy Clint  
\* wydajność chłodnicza 5,28kW
  - K2-1 - proj. nawiewnik wirowy DQ4-SR-Z 310 z przepustnicą, firmy Schako
  - K1-1 - proj. nawiewnik wirowy DQ4-SR-Z\_500 z przepustnicą, firmy Schako
  - K3-15 - Kratka wentylacyjna prostokątna 300x400, ze stali nierdzewnej INOX
  - K3-1 - proj. wywiewniki czterostronne 4-DE Z 600 z przepustnicami, firmy Schako
- UWAGA:**
1. Projektowaną instalację nawiewną i wywiewną wykonać z rur i kształtek ocynkowanych.
  2. Kratki wentylacyjne wykonać ze stali nierdzewnej INOX
  3. Przewody prowadzić w przestrzeni międzystropowej.
  4. Przewody zaizolować wg opisu technicznego.
  5. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenie pożarowego, wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p-poż, np firmy Hilti


Rysunek:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
Instalacja klimatyzacji- przekroje, A-A, B-B	IS10	-	-

**Temat:**

Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Radiologii do potrzeb tomografu komputerowego wielowarstwowego: pracownia TK  
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

**Inwestor:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Faza:	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Część:	
INSTALACJE SANITARNE	
Projektant wiodący:	NC Architekci Biuro Projektowe ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96
Opracowanie elementów projektu wykonawczego:	H&M Biuro Projektów Al. Armii Krajowej 2/23 50-541 Wrocław tel: 071 796 40 99 fax: 071 796 40 99

Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
SANITARNA	Projektant:		
	mgr inż. MIROSLAW PANDELIDIS	168/87/UW	
	Sprawdzający:		
	mgr inż. HANNA PANDELIDIS	253/86/UW	
	Współpraca:		
	mgr inż. LUKASZ MACIEJEWSKI		

Rysunek:

Instalacja klimatyzacji - przekroje, A-A, B-B

Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
SANITARNA	07.12.2009	1:50	IS10	-	-