1:100

1:500

	Długość trasy [m]	Średnice, materiał / Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Poziom porównawczy 22,00 m n.p.m.
s68	0,00	160×4,7 PVC_T / 3,1 %	6,35	1,60	33,40	35,00	35,00	st. DN 400 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=34,00
S-68	6,35			1,60	33,20	34,80	34,80	st. bet. DN 1000
s69	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,6 %	5,03	2,02	33,18	35,20	35,20	P.p. 22,00 m st. DN 400 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=34,20
S-69	5,03			2,00	33,10	35,10	35,10	st. bet. DN 1000
s70	0,00	300 / 3,2 %	6,79	1,76	33,20	34,96	34,96	P.p. 22,00 m st. DN 400 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=34,00
S-70	6,79			1,72	32,98	34,70	34,70	st. bet. DN 1000
s70a	0,00	160×4,7 PVC_T / 3,5 %	7,79	1,55	33,25	34,80	34,80	P.p. 22,00 m st. DN 400 istn. wod. ø90 Ro=32,50 istn. gaz. ø63 Ro=33,80
S-70	7,79			1,72	32,98	34,70	34,70	st. bet. DN 1000
s71	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,9 %	5,22	1,55	32,85	34,40	34,40	P.p. 22,00 m st. DN 400 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=33,40
T-71	5,22			1,60	32,70	34,30	34,30	trójnik 200/160/200
k72	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,3 %	4,37	1,65	32,15	33,80	33,80	P.p. 22,00 m korek PVC DN 160 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=33,00
S-72	4,37			1,75	32,05	33,80	33,80	st. bet. DN 1000
k72a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,8 %	5,70	1,65	32,15	33,80	33,80	P.p. 22,00 m korek PVC DN 160 istn. wod. ø90 Ro=32,50 istn. gaz. ø63 Ro=32,80
S-72	5,70			1,75	32,05	33,80	33,80	(st. bet. DN 1000)
k73a	0,00	160×4,7 PVC_T / 3,3 %	6,10	1,80	41,30	43,10	43,10	korek PVC DN 160 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=42,10
S-73	6,10			1,90	41,10	43,00	43,00	(st. bet. DN 1000)
s73	0,00	160×4,7 PVC_T / 1,6 %	6,13	1,60	41,20	42,80	42,80	Q: 0,000 [dm³/s] istn. wod. ø90 Ro=41,00
S-73	6,13			1,90	41,10	43,00	43,00	(st. bet. DN 1000)
k74	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,5 %	4,79	1,75	41,05	42,80	42,80	korek PVC DN 160 istn. wod. ø90 Ro=40,90
S-74	4,79			1,82	40,98	42,80	42,80	(st. bet. DN 1000)
k74a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 5,4 %	4,08	1,75	41,20	42,95	42,95	korek PVC DN 160 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=42,10
S-74	4,08			1,82	40,98	42,80	42,80	(st. bet. DN 1000)
k75a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 4,0 %	3,46	1,70	41,00	42,70	42,70	korek PVC DN 160 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=41,70
S-75	3,46			1,94	40,86	42,80	42,80	(st. bet. DN 1000)
k75	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,6 %	5,49	1,60	40,95	42,55	42,55	korek PVC DN 160 istn. wod. ø90 Ro=40,70
S-75	5,49			1,94	40,86	42,80	42,80	(st. bet. DN 1000)
k76	0,00	PVC_T 160×4,7 / 3,1 %	4,88	1,55	40,55	42,10	42,10	korek PVC DN 160 istn. wod. ø90 Ro=40,30
S-76	4,88			1,80	40,40	42,20	42,20	(st. bet. DN 1000)
k76a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 4,3 %	3,47	1,65	40,55	42,20	42,20	P.p. 28,00 m korek PVC DN 160 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=41,20
S-76	3,47			1,80	40,40	42,20	42,20	(st. bet. DN 1000)
k77	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,9 %	5,27	1,65	39,85	41,50	41,50	korek PVC DN 160 istn. wod. ø90 Ro=39,65
S-77	5,27			1,80	39,75	41,55	41,55	(st. bet. DN 1000)
k77a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,8 %	3,58	1,65	39,85	41,50	41,50	korek PVC DN 160 istn. kabel energ. NN ø20 Ro=40,50
S-77	3,58			1,80	39,75	41,55	41,55	(st. bet. DN 1000)

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6

Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK

Tytuł rys.: Profil przyłączy kanalizacji sanit. z rur PCV DN 160 w m. Starzyński Dwór grm. Puck

Inwestor: Gmina Puck
84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29

Projektant :
mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
Sprawdził
mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3 ,art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst.i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

Faza: Projekt techniczny

Data: 18.11.2023

Skala: 1 : 500/100

rys. 16