Poziom porównawczy 26,00 m n.p.m.

Skala: 1:100 (pion), 1:500 (poziom)



Przyłącze	Długość trasy [m]	Średnice, materiał	Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Uwagi
k78 – S-78	0.00 / 4,97	PVC_T 160×4,7	2,0 %	4,97	1,60 / 1,77	39,00 / 38,90	40.60 / 40,67	40.60 / 40,67	Q: 0,000 [dm³/s]; istn. wod. ø90 Ro=39,25; (st. bet. DN 1000)
k78a – S-78	0.00 / 3,52	PVC_T 160×4,7	2,8 %	3,52	1,60 / 1,77	39,00 / 38,90	40.60 / 40,67	40.60 / 40,67	korek PVC DN 160; istn. kabel energ. NN ø20 Ro=39,60; (st. bet. DN 1000)
k79 – S-79	0.00 / 5,01	PVC_T 160×4,7	2,0 %	5,01	1,90 / 1,97	38,50 / 38,40	40.30 / 40,37	40.40 / 40,37	korek PVC DN 160; istn. wod. ø90 Ro=38,75; (st. bet. DN 1000)
k79a – S-79	0.00 / 3,58	PVC_T 160×4,7	2,8 %	3,58	1,80 / 1,97	38,50 / 38,40	40.30 / 40,37	40.30 / 40,37	korek PVC DN 160; istn. kabel energ. NN ø20 Ro=39,30; (st. bet. DN 1000)
k80a – S-80	0.00 / 3,63	PVC_T 160×4,7	2,8 %	3,63	1,80 / 1,90	38,10 / 38,00	39.90 / 39,90	39.90 / 39,90	korek PVC DN 160; istn. kabel energ. NN ø20 Ro=38,90; (st. bet. DN 1000)
k80 – S-80	0.00 / 5,37	PVC_T 160×4,7	1,9 %	5,37	1,80 / 1,90	38,10 / 38,00	39.90 / 39,90	39.90 / 39,90	korek PVC DN 160; istn. wod. ø90 Ro=38,40; (st. bet. DN 1000)
k81 – S-81	0.00 / 2,56	PVC_T 160×4,7	2,8 %	2,56	1,70 / 1,80	37,90 / 37,70	39.60 / 39,50	39.60 / 39,50	korek PVC DN 160; istn. kabel energ. NN ø20 Ro=39,00; st. bet. DN 1000
s82 – S-82	0.00 / 3,76	PVC_T 160×4,7	2,7 %	3,76	1.70 / 1,80	37.30 / 37,20	39.00 / 39,00	39.00 / 39,00	st. DN 400; istn. kabel energ. NN ø20 Ro=38,00; (st. bet. DN 1000)
s83 – S-83	0.00 / 4,72	PVC_T 160×4,7	1,7 %	4,72	1.82 / 2,20	36.98 / 36,90	38.80 / 39,10	38.80 / 39,10	st. DN 400; istn. kabel energ. NN ø20 Ro=37,80; istn. gaz. ø63 Ro=38,10; st. bet. DN 1000
s84 – S-84	0.00 / 6,17	300	3,2 %	6,17	1.80 / 2,10	37.00 / 36,80	38.80 / 38,90	38.80 / 38,90	st. DN 400; istn. wod. ø90 Ro=37,40; (st. bet. DN 1000)

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6

Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK

Faza: Projekt techniczny

Tytuł rys.: Profil przyłączy kanalizacji sanit. z rur PCV DN 160 w m. Starzyński Dwór gm. Puck

Data: 18.11.2023

Inwestor: Gmina Puck, 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29

Skala: 1 : 500/100

Projektant :
mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

Sprawdził
mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst.i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

rys. 17