

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice, dn 29.05.2023r

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na **Modernizację Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej**, sygn., sprawy: **ZP-23-066BN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) *Wg. odpowiedzi nr1 z dn. 29.05.2023r. należy przyjąć rejestrator 34 kanałowy. Skąd taka ilość kanałów? Obecne na rynku rejestratory posiadają 32 kanały. Ilość 34 jest niestandardowa. Dodatkowo Zamawiający wymaga 27TB powierzchni dyskowej, co również ma znaczący wpływ na koszty, a w naszej opinii nie ma takiej potrzeby. Podane parametry niepotrzebnie podnoszą koszt wykonania zamówienia, dlatego prosimy o potwierdzenie, że wystarczy rejestrator 8 kanałowy z 6 TB powierzchni dyskowej.*  
***Odp: Zamawiający koryguje swoją poprzednią odpowiedź i informuje, że należy przyjąć rejestrator 32-kanałowy i 27 TB powierzchni dyskowej.***
- 2) *Prosimy o informację czy w zamieszczonych przedmiarach można dopisywać dodatkowe pozycje przedmiarowe lub je usuwać i czy można zmieniać w nich ilość?*  
***Odp: Zgodnie z treścią SWZ : Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podany przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy, wartość robót należy skalkulować w oparciu o SWZ i jej załączniki . Nie ujęte elementy tymczasowe jak m.in. przygotowanie, organizacja, wykonanie zaplecza, w tym: punktu poboru wody, energii elektrycznej, zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac remontowych, dokonania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, sprawdzeń, wpięć itp., powielenia dokumentacji na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, przygotowania dokumentacji powykonawczej, likwidacji zaplecza budowy, jak i wszelkie inne koszty, wyżej nie wymienione z nazwy wykonawca powinien skalkulować we własnym zakresie i uwzględnić w cenie oferty.***  
***Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.***

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20/24