PROJ. 3xOSP-10 1p 25A W OBUD.
PRZYST. DO PLOMBOWANIA

PROJ. ZŁĄCZE ZK1x-1P
ZABUDOWANE NA DZIAŁCE NR 113/1 PRZY GRANICY
Z DZIAŁKĄ 112/1 i 114 dr

PROJ. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY IS 63/3

GRANICA STRON MIĘDZY ENEA OPERATOR
A ODBIORCĄ NA LISTWIE ZACISKOWEJ W
KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY

TL
kW/h
3-Faz.

PEN
L1,L2,L3

LISTWA ZACISKOWA

ZK1x-1P

gG
63
160

PEN

LZV

proj. NAYY-J 4x35mm2
kierunek istn. złącze ZKP

PWP
OBUDOWA WNĘKOWA 400x500x210mm
IP65

L1,L2,L3
L1,L2,L3
PEN

PF
B6/3N
L1,L2,
L3,PEN

PRZYCISK
P-POŻ.
PPWP

PROJ. 1xHDGs 5x1.5mm$^2$

ROZŁĄCZNIK MOCY 50A
+WYZWALACZ NAPIĘCIOWY

PROJ. YKY 4x25mm$^2$

PROJ. YLY 4x25mm$^2$

KIERUNEK ZKP

KIERUNEK TP

PF - przełącznik faz
B6/3N - zabezpieczenie przełącznika faz

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRANŻA: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | NAZWA PROJEKTU : | PROJEKT TECHNICZNY "BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ" |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Piotr Mańkowski, upr. nr ZKP/0378/POOZ/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZKP/0332/POOZ/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń | OBIEKT : | BUDYNEK REMIZY OSP |
| ADRES BUDOWY: | Działka o nr ewid. 52<br>obręb: Łowy, gmina: Myślibórz | NAZWA RYSUNKU : | SCHEMAT ZASILANIA / PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU |
| INWESTOR: | Gmina Myślibórz<br>ul. Rynek im. Jana Pawła II 1<br>74-300 Myślibórz | | |
| MirProBud | USŁUGI PROJEKTOWE<br>"MirProBud"<br>Mirosław Koup<br>os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz | Skala: – / Data: 01.05.2022 / Nr projektu: P-610 / Nr rys.: E-2 | |