


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Nr Pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m²] | Posadzka | Sufit / kolor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wiatrołap | 2,62 m² | Płytki gresowe | Kasetonowy 60x60cm – Biały |
| 02 | Pom. socjalne | 28,21 m² | Płytki gresowe | Kasetonowy 60x60cm – Biały |
| 03 | Wc | 4,15 m² | Płytki gresowe | Kasetonowy 60x60cm – Biały |
| 04 | Pom. techniczne | 5,21 m² | Płytki gresowe | 2x Płyta GKB – Biały |
| 05 | Pom. sprzątanie | 11,33 m² | Płytki gresowe | 2x Płyta GKB – Biały |
| 06 | Szatnia | 6,44 m² | Płytki gresowe | 2x Płyta GKB – Biały |
| 07 | Garaż | 129,38 m² | Beton | Blacha trapezowa T18 – kolor jasny antracyt |
| | | ? = 187,34m? | | |

* Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym scian (wg PN-ISO 9836:2015-12)

LEGENDA:

- Ściany konstrukcyjne murowane z gazobetonu "600"
- Ściany działowe murowane z gazobetonu
- Elementy żelbetowe monolityczne
- Kocioł elektryczny
- x — Oznaczenia pomieszczeń
- Wejście / wyjście z budynku
- Drzwi / okna z otworami wentylacyjnymi
- Kratka wentylacyjna w suficie z rurą ocieploną fi 160 wyprowadzoną ponad dach z odstojnikiem kondensatu.

LEGENDA:

- TP — tablica podtynkowa TP 6x24moduły
- TP/2 — nr obwodu w TP z którego zasilona jest np.oprawa; nazwa tablicy z której zasilona jest np.oprawa
- włącznik świecznikowy, schodowy, jednoklawiszowy w pom. suchych IP20, w wilgotnych IP44
- b — oznaczenie styku wyłącznika zał./wył. oprawę
- projektowana trasa okablowania (podtynkowa, w warstwie izolacji termicznej w rurkach)
- przycisk przycisk światło (załączanie danej sekcji oświetlenia) natynkowy IP44
- wt — projektowana trasa okablowania wtynkowa
- 1xIPS20 — projektowana trasa okablowania w przestrzeni sufitu podwieszonego w 1 rurce peschla IPS20mm
- WYJŚCIE — piktogram na oprawie ewakuacyjnej
- "AW" — oznaczenie oprawy awaryjnej/ewakuacyjnej
- 1xRGS25 — projektowana trasa okablowania w posadzce w 1 rurce peschla RGS25mm

1 OPRAWA NATYNKOWA AWARYJNA LED 1W, CNBOP, 1h, WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
2 OPRAWA NATYNKOWA LED 9,8W/1292LM/840/IP44 Z PRZESŁONĄ MICRO-PRM WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
3 OPRAWA NATYNKOWA LED 12,8W/2000LM/840/IP44 Z PRZESŁONĄ MICRO-PRM WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
4 OPRAWA NATYNKOWA LED 25,5W/4305LM/840/IP44 Z PRZESŁONĄ MICRO-PRM WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
5 OPRAWA NATYNKOWA LED 24,4W/4406LM/840 IP44 Z PRZESŁONĄ OPAL WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
6 OPRAWA NATYNKOWA LED 24,2W/4400LM/840/L=1200mm IP44, Z PRZESŁONĄ PC-FROZEN WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
7 OPRAWA NATYNKOWA LED 24,2W/4400LM/840/L=600mm IP44, Z PRZESŁONĄ PC-FROZEN WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
8 OPRAWA NATYNKOWA EWAKUACYJNA LED 1,2W Z PODTRZYMANIEM 1H, ATEST CNBOP WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
AW4 OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 1x14W, Z TERMOSTATEM, 1h, CNBOP, NP. UPDOOR LED AWARYJNA 1500LM SHM E IP65 LUB RÓWNOWAŻNA WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
G OPRAWA ELEWACYJNA KINKIETOWA IP65, E27, MOC MAX 60W, PODŚWIETLENIE GÓRA-DÓŁ, WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRANŻA: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | NAZWA PROJEKTU : PROJEKT TECHNICZNY "BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ" | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Piotr Witkowski, upr. nr ZKP/0318/POOZ/21 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZKP/0107/POOZ/21 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń | OBIEKT : BUDYNEK REMIZY OSP | |
| ADRES BUDOWY: | Działka o nr ewid. 52 obręb: Łowy, gmina: Myślibórz | NAZWA RYSUNKU : RZUT PRZYZIEMIA – INST. OŚWIETLENIA | |
| INWESTOR: | Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz | | |
| MirProBud | USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Koup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz | Skala: 1:500 / Data: 01.05.2022 / Nr projektu: P-610 / Nr rys.: E-4 | |