

LEGENDA:

- Kocioł elektryczny 25kW
- Wejście / wyjście z budynku
- Drzwi / okna z otworami wentylacyjnymi
- Kratka wentylacyjna w suficie z rurą ocieplonąfi 160 wyprowadzoną ponad dach z odstojnikiem kondensatu.

OZNACZENIA C.O.:

- Ø18 — Średnica przewodu c.o.
- Zasilanie C.O. Ø18 powrót C.O. Ø18
- 2 - Rozdzielac c.o. z pompą wspomagającą
- +20 C° Φ wym:3000W — Temperatura pomieszczenia obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia
- Grzejnik płytowy

UWAGI:

- Przewody C.O. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu UNIPIPE

TEMAT	Budowa budynku Remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. 52, obręb Ławy, gmina Myślibórz		
INWESTOR	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74–300 Myślibórz		
INST. SANITARNE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Paluch	upr. bud. nr ew. ZAP/0055/PWBS/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Chmiel	upr. bud. nr ew. LBS/0011/PWOS/07 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych	
OPRACOWAŁ:	mgr Karolina Michalska		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru– stan projektowany instalacji c.o., wentylacji nawiewno–wywiewnej		
FAZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	01.05.2022r.	1:100	s2