

Myślibórz, dnia 25.02.2022 r

Gmina Myślibórz  
Ul. Rynek im. Jana Pawła II 1  
74-300 Myślibórz

Nasz znak: DT.412.25.2022.PR

Dotyczy: warunków technicznych przyłącza wodociągowego dz. nr. 52 obręb Ławy .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu określa warunki techniczne zwane dalej „warunkami”.

**Przyłącze wodociągowe:**

1. Włączenie zaprojektować do istniejącej sieci wodociągowej PVC  $\varnothing$  90 mm biegnącego w działce nr 52 za pomocą trójnika  $\varnothing$  90x90x90 mm, wraz z zasuwą odcinającą.
2. Należy zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe z rury PE  $\varnothing$  90 mm w działce 52 obręb Ławy zakończone hydrantem podziemnym i zasuwą odcinającą.
3. Za studzienką wodomierzową należy zredukować przyłącze z rury PE  $\varnothing$  90x40 mm zakończone zasuwą odcinającą.
4. Zamontować wodomierz wraz z zaworami, który powinien być umieszczony w studzience wodomierzowej posadowionej na terenie działki inwestora.
5. Dobór średnicy wodomierza dokona projektant na podstawie bilansu zapotrzebowania na wodę z uwzględnieniem instalacji p.poż.
6. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem na przyłączy przewidzieć zawór antyskażeniowy.
7. Głębokość ułożenia min. 1,5 m.
8. **Włączenia do sieci dokonuje odpłatnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu.**
9. Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, posiadające zgodność producenta wyrobu PN lub aprobatę techniczną.
10. Zabezpieczenie p.poż. należy do inwestora.

### Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Uprzejmie informujemy, że w obrębie działki nr 52 obręb Ławy nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Przedsiębiorstwo zapewnia odbiór ścieków sanitarnych dla nieruchomości położonej w obrębie w/w działki, dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Myśliborzu.

### Warunki ogólne:

1. Przyłączenia dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem koniecznych urządzeń(studnia).
2. Ważność powyższych warunków wynosi 2 lata od daty wydania.
3. Należy opracować projekt budowlany i przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ( 1 egz. projektu pozostaje w aktach przedsiębiorstwa).
4. **Po wykonaniu robót/ przed zakrywką / zgłosić przedsiębiorstwu celem dokonania odbioru. Na odbiór przedłożyć szkic geodezyjny powykonawczy. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza w 1 egz. podpisaną przez uprawnionego geodetę należy dostarczyć do PWiK Myślibórz w ciągu 6 miesięcy od daty odbioru prac.**
5. Zawarcie umowy na dostawę wody należy dokonać po odbiorze.
6. Przyłączenie wykonuje na koszt własny osoba ubiegająca się o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
7. Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora od postępowania zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

8. W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie będące wyłączną własnością inwestora – inwestor powinien:

- a. doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie, przez który przechodzą przewody, służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela gruntu, do którego przewód jest doprowadzony, służebność ta powinna umożliwić przeprowadzenie, konserwację przewodu oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwaniu awarii

Zapoznałem/am się z treścią otrzymanych warunków technicznych i przyjmuje je do realizacji

Myślibórz, dnia ..... podpis.....

Z poważaniem

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
JANUSZ DUBICKI