

Ostrołęka dnia 13.12.2021 r.

KPZ.271.34.2021

## Wykonawcy

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 20289 wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w Ostrołęce” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ciasnej i Pionierów”, prowadzonego w trybie podstawowym .

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.


#### **Pytanie 1:**

W załączonej do przetargu dokumentacji technicznej Zamawiający nie określił rodzaju kostki brukowej. Czy w związku z powyższym Wykonawca będzie mógł swobodnie dokonać wyboru zgodnie z podaną kolorystyką?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje rodzaj i kolor zastosowanej betonowej kostki brukowej:

- jezdnia i parking – betonowa kostka brukowa typu cegiełka (200x100), kolor szary, grubość 8 cm,
- chodnik - betonowa kostka brukowa typu cegiełka (200x100), kolor szary, grubość 6 cm,
- zjazdy - betonowa kostka brukowa typu cegiełka (200x100), kolor grafit, grubość 8cm.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Anna Goćłowska  
Wiceprezydent Miasta