

**Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki**

Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie
w terminie do **2021-12-09**

Znak sprawy: GK.6630.123.2021

Wnioskodawca: Piotr Łucyk firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie
64-700 Czarnków, Brzeźno, ul. Krótka 1

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: **Obręb Śmieszkowo 300202_2.0022, gmina Czarnków, działki nr ewid.: 154/8, 129/6, 111/3, 111/14, 129/5, 129/6, 127/19, 127/17 , ul. Wiśniowa, Boczna**

Rodzaj i funkcja przewodu: **Projekt sieci kanalizacyjnej; rozdzielcza**
Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej

Informacje uzupełniające: liczba przyłączy: 9; średnica 160 mm

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WIŚNIOWEJ
W MSC. ŚMIESZKOWO, GMINA CZARNKÓW

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Anna Mikołajewska Specjalista ds. Geodezji

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Anna Mikołajewska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	P
1.	ASTA-NET S.A. - Piła Tadeusz Siwiec	pozytywne bez uwag Brak uwag	
2.	ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Poznań R.D. Piła PE Czarnków Sławomir Jarosz	pozytywne z uwagami 1. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Posterunku Energetycznego , który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.	

		<p>2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RD Piła zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>3. Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. RD Piła.</p> <p>5. W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV.</p> <p>6. Przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego.</p> <p>7. Podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność.</p> <p>8. Podczas prac w pobliżu linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV zachować szczególną ostrożność przy uziemieniach słupów, a powstałe ewentualne uszkodzenia zgłosić Kierownikowi Posterunku Energetycznego</p> <p>9. Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.</p>	
3.	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag	
4.	ORANGE Polska S.A.	pozytywne bez uwag	
5.	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS) Adrianna Kowalak	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 06.12.2021, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	
6.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie (ZUK) Robert Frąckowiak	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzgadnia projekt z następującymi uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O terminie przystąpienia do robót powiadomić ZUK w Brzeźnie co najmniej 7 dni wcześniej celem zabezpieczenia nadzoru. - Powiadomić o terminie zakończenia robót oraz przedstawić w ZUK Sp. z o.o. inwentaryzację powykonawczą. 	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	
1.	Wójt Gminy Czarneków: Juliusz Piątek	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Wójt Gminy Czarneków uzgadnia projekt z uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o przystąpieniu do prac powiadomić Gminę Czarneków z 7 dniowym wyprzedzeniem - przejścia pod drogą należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu bądź przecisku - złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego - po wykonaniu zadania zgłosić drogę do protokolarnego odbioru 	

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2.	Przewodniczący narady koordynacyjnej _____ Anna Mikołajewska	pozytywne z uwagami _____ Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu - uczestnicy narady przyjmują, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami. - przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłączy - obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych ulegających zakryciu, inwentaryzację wykonać przed ich zasypianiem) Wnioskodawca, należy zawiadomiony o organizowanej naradzie koordynacyjnej uczestniczył w niej. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Protokolantem jest przewodniczący narady koordynacyjnej.
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie (ZDP) _____ Monika Białasik	nie dotyczy _____ Nie dotyczy

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono****.~~

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Anna Mikołajewska

Specjalista ds. Geodezji
Świadectwo upr. Zawodowych.....
GUGiK nr 15027 Podpis i pieczęć przewodniczącego rady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe: */podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Podstawa prawna organizacji nadzoru nad wybudowaniem i eksploatacją sieci uzbrojenia terenu: art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.)

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie, wyników narad koordynacyjnych.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwą lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5.O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).