



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołtąja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

Świnoujście, 03.04.2020r.

EA/PW/NI/ 0532 / 131/2020/KSz

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołtąja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr 05/2020/KSz pn.: „Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy”

Zamawiający informuje, że w dniu 01.04.2020r. wpłynęło pytanie od jednego z Wykonawców. Pytanie zostało uzupełnione przez Wykonawcę w dniu 02.04.2020r.

- 1) OLEJ STATOIL POWERWAY 30 20L- brak tego produktu, nie ma już Marki Statoil, czy może być zamiennik z innego producenta? nie ma op. 2L- najmniejsze opakowanie 20L
- 2) OLEJ MOBIL PRZEM. RARUS 424 20L- brak opakowań 5L i 10L, najmniejsze dostępne opakowanie 20L
- 3) OLEJ CASTROL AIRCOL PD 100 – brak opakowań 1L, najmniejsze op. To 20L
- 4) OLEJ STATOIL POWERWAY 40 20L- brak tego produktu, nie ma już tego producenta, czy może być zamiennik z innego producenta?

Proponowane zamienniki do produktów wycofanych z produkcji:

1. Statoil PowerWay 40- klasa jakości: ACEA E2, API CF-2/CF/SG/CI-4. poziom jakości: Allison C-4, MB-Approval 228.O, MAN 270, MTU 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04B

Zamiennik- Fuchs TITAN UNIVERSAL HD 40- Dopuszczenia: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 235.12, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001190), poziom jakości: ACEA E2, API CF-2/CF-4/SG, MIL-L-2104 D
ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, ZF TE-ML 02C, MB 228.2

2. Statoil PowerWay 30 -klasa jakości: E2, API CF-2/CF/SG/CI-4. poziom jakości: Allison C-4, MB-Approval 228.0, MAN 270, MTU 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04B

Zamiennik Castrol OFFroad 30, karta techniczna w załączniku.

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie zamienników opisanych w poz. 1 p (poz. nr 27 załącznika nr 4 do oferty) oraz w poz. nr 4 (poz. nr 40 załącznika nr 4 do oferty) pytania.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań odnośnie wszystkich olejów wskazanych przez Wykonawcę – dotyczy: poz. nr 20, 27, 37 40 załącznika nr 4 do oferty. Tym samym Zamawiający w poz.3 pytania (poz. nr 37 załącznika nr 4 do oferty – olej Castrol Aircol PD 100 - zwiększa zapotrzebowanie z 5L do 20L.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Redostaw Wrzebiński