

Toruń, dnia 06.06.2019r.

TI.221.39.2014.AW
TI - 784 / 2019

**Platforma Zakupowa / Strona Internetowa
Zamawiającego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dz.U.U.E. pod nr 2019/S 094-228188 w dniu 16.05.2019r. na zadanie p.n.: „**Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu – pierwszy etap (odcinek ul. Strobanda i ul. Watzenrodego)**”

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Zamawiający w postępowaniu j.w., w związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), odpowiada jak niżej:

Pytanie 1:

Proszę podać ilość rur DN 250 mm na odcinku 1-4 które będą blokowane z uwagi na brak opisu na załączonych profilach oraz opisie do projektu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Długość rur blokowanych DN 250 wynosi – 50,8mb (opis techniczny pkt 6.1, profil rys. nr 3 Ark. 1).

Pytanie 2:

Proszę o załączenie rysunku studni odwadniającej DN 1200 na sieci wodociągowej z opisem elementów jakie mają znajdować się w studni. Zamieszczony rysunek w dokumentacji przetargowej posiada nieczytelny opis.

Odpowiedź na pytanie 2:

Armatura w studni odwadniającej opisana jest na rys. nr 5.

Zamawiający wyjaśnia, iż powodem nieczytelnych opisów w plikach PDF projektu jest problem z odczytem napisów (czcionki „Arial MT”) w niektórych wersjach programowych Adobe Reader.

W związku z powyższym przekazujemy nowy zapis elektroniczny projektu w PDF umożliwiający odczyt opisów w różnych wersjach programowych.

PROKURENT

Sławomir Wesołowski

Przes
Włodzisław Majewski

