

Gmina Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Myślibórz, dn. 29.07.2019 r.

Warunki Przyłączenia powyżej 10 m³/h gazu ziemnego wysokometanowego

NR 948/MY/BOT/07/2019

PRZYŁĄCZE GAZU DO BUDYNKU

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.07.2019 r.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 z dnia 22.07.2010r. poz. 891) oraz o Prawo Energetyczne (j.t Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami) DUON Dystrybucja sp. z o.o. wystawia następujące warunki przyłączenia wewnętrznej instalacji gazowej dla obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

ul. Rynek im. Jana Pawła II 18, dz. nr 98/13 obr. 2 Myślibórz, 74-300 Myślibórz

2. Zadeklarowane odbiorniki gazu:

- kuchenka gazowa 8 kW - 11 szt.
- kocioł gazowy c.o.+c.w.u 24 kW - 11 szt.

3. Miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowej do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnica gazociągu:

od gazociągu DN63x5,8 mm SDR11 PE100 ś/c ul. Ratuszowa dz. nr 100 lub**DN63x5,8 mm SDR11 PE100 ś/c ul. Ratuszowa dz. 144 lub****DN160x14,6 mm SDR11 PE100 ś/c ul. Ratuszowa dz. 144 lub****DN160x14,6 mm SDR11 PE100 ś/c ul. Rynek im. Jana Pawła II dz. 146 obr. 2 Myślibórz**

4. Zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

nie dotyczy

5. Parametry techniczne przyłącza:

przyłącze DN32x3,0 mm SDR11 RC PE100 ś/c, L= 15 m

Na projektowanym przyłączy należy zamontować punkt redukcyjny z reduktorem kątowym o przepustowości nominalnej $Q=25 \text{ m}^3/\text{h}$ z kurkiem głównym umieszczonym w szafce gazowej.

6. Rodzaj paliwa gazowego: **gaz ziemny grupy E (GZ-50)**

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne 1,6 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]

8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy, odbioru paliwa gazowego oraz miejsca zainstalowania układu pomiarowego:

gazomierz miechowy BK-G4 $Q_{\max} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$ – 11 szt.**(wraz z zaworami odcinającymi bezpośrednio przed i za każdym gazomierzem) w:****wentylowanych szafkach gazowych na klatce schodowej lub na ścianie zewnętrznej budynku nr 18 (dostawa i montaż Odbiorcy)**

9. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe:

minimalne godzinowe $Q_h = 0,04 \text{ m}^3/\text{h}$ **maksymalne godzinowe $Q_h = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$** **maksymalne dobowe $Q_d = 144 \text{ m}^3/\text{dobę}$** **maksymalne roczne $Q_r = 10\,200,0 \text{ m}^3/\text{rok}$**

10. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia:

minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]**ZA ZGODNOŚĆ
GOZ ORYGINAŁEM**Tomasz Gościński
Prezes

Wymagania dotyczące rodzaju i posadowienia reduktora:

- wymaga się zastosowania reduktora o przepustowości $Q_{\max} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ (ciśnienie robocze 2,0 kPa)
- **w punkcie redukcyjnym przy zewnętrznej ścianie budynku nr 18**

11. Granica własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:

zawór odcinający za reduktorem

12. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego: **zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)**

13. Wymagania dotyczące rodzaju punktu gazowego:

punkt redukcyjny o przepustowości $Q_{\max} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$

14. Projektowana wysokość **netto** opłaty za przyłączenie do sieci gazowej:

3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100) + VAT 23%

Powyższa opłata naliczana jest zgodnie z taryfą dla paliw gazowych nr 12 znak DRG.DRG-2.4212.38.2018.IRS zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r.

15. Obudowa (punktu red.) jako pomieszczenie techniczne jest własnością DUON Dystrybucja sp. z o.o.

16. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Wnioskodawcą a DUON Dystrybucja sp. z o.o.

17. Uprawniony przedstawiciel Firmy DUON Dystrybucja sp. z o.o., zgłosi się do Wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie do sieci, w celu zawarcia umowy przyłączeniowej. W/w umowa określi sposób finansowania i realizacji przyłącza gazowego. Umowa zostanie zawarta po przedłożeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:

- wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej
- warunków przyłączenia
- tytułu prawnego do korzystania z obiektu - w przypadku współwłasności - zgody współwłaściciela
- dowodu tożsamości

18. Projektant przyłącza zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w projekcie technicznym sposobu włączenia do czynnego gazociągu, niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania takiego włączenia oraz rodzaju i ilości nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przyłącza.

19. Na projektowanym przyłączy należy zastosować:

- kształtkę PE/stal umożliwiającą zmianę rodzaju materiału rury 1,50 m przed szafką gazową
- przed budynkami wielorodzinnymi oraz użyteczności publicznej zasuwę odcinającą.

20. Projekt techniczny należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym.

21. Projektant przyłącza przed uzgodnieniami branżowymi zobowiązany jest uzgodnić projekt pod względem rozwiązań technicznych z DUON Dystrybucja sp. z o.o. wymaga się sporządzenia dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach.

22. Warunki przyłączenia sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania. Opłata za przyłączenie zostanie naliczona zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu podpisania umowy o przyłączenie.

24. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia gazociągu (przyłącza) przez przedmiotową nieruchomość bądź przez sąsiednie nieruchomości innych właścicieli (użytkowników wieczystych) to warunkiem wykonania przyłączenia będzie na żądanie DUON Dystrybucja sp. z o.o. ustanowienia na rzecz właściciela sieci gazowej i ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości na której jest realizowane przyłączenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu związanej z posadowieniem i eksploatacją przyłącza (sieci gazowej). Służebność przesyłu winna zapewnić dostęp do przyłącza (sieci gazowej) w celu wykonywania czynności związanych z jej eksploatacją, konserwacją i remontem.

25. Z wydanymi warunkami zapoznałem/am się co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Wnioskodawcy

ZA ZGODNOŚĆ
PODPIŚNĄŁEM
Grzegorz Florczak
Dzielnica Techniczno-Handlowa
Tomasz Gościński
Prezes

Podpis DUON Dystrybucja sp. z o.o.

