



PWiK
MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.

Myślibórz, dnia 08.08.2018 r.

Gmina Myślibórz
Ul Rynek im Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Nasz znak: DT.412.97.2019.PR

Dotyczy: warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego na działce 98/13 obręb 2 Myślibórz .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.08.2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu określa warunki techniczne zwane dalej „warunkami”.

Przyłącze wodociągowe:

1. Włączenie zaprojektować do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej \varnothing 100 mm biegnącej w ul. Ratuszowej za pomocą nawiertki \varnothing 100 x 50 wraz z zasuwą odcinającą.
2. Należy zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe z rury PE \varnothing 50 mm.
3. Zamontować wodomierz główny \varnothing 25 mm o przepływie 6,3 m³/h wraz z zaworami, który powinien być umieszczony w pomieszczeniu technicznym dostępnym dla pracowników PWiK Myślibórz.
4. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem na przyłączy przewidzieć zawór antyskażeniowy.
5. Głębokość ułożenia min. 1,5m.
6. **Włączenia do sieci dokonuje odpłatnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu.**
7. Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, posiadające zgodność producenta wyrobu PN lub aprobatę techniczną.
8. Zabezpieczenie p.poż. należy do inwestora.
9. Wyłączyć z eksploatacji istniejące przyłącze

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
GOTYK SP. Z O.O.
Tomasz Gościński
Prezes

Przylącze kanalizacyjne ścieków sanitarnych :

Sieć kanalizacyjna koD250 ul. Ratuszowa Myślibórz

1. Na istniejącej sieci kanalizacyjnej biegnącej w ulicy Ratuszowej zaprojektować i wykonać studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych Ø 1200 z pokrywą typu ciężkiego 40 ton. Projektowaną studnię kanalizacyjną posadowić na fundamencie betonowym.
2. Włączenie do projektowanej studni kanalizacyjnej wykonać na rzędnej dna studni zachowując szczelność połączeń . W studni wykonać kinetę .
3. Włączenie do studni wykonać z rury kanalizacyjnej PCV Ø 150.
4. Na granicy posesji strony ulicy Ratuszowej, zaprojektować i wykonać studnię kanalizacyjną rewizyjną z kręgów betonowych Ø 1000 z pokrywą studni typu ciężkiego.
5. Zachować spadek w kierunku studni kanalizacyjnej min 1,5 %.
6. Całość przyłącza ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej gr 20 cm
7. Na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy zamontować urządzenie przeciwzalewowe (zawór zwrotny).
8. Wykonane przyłącze łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi rewizyjnymi i urządzeniem przeciwzalewowym, stanowić będzie wewnętrzną kanalizację właściciela budynku. Czyszczenie i eksploatacja wewnętrznej kanalizacji należy do właściciela.
9. Uzgodnić warunki przejścia przez drogę z jej właścicielem .
10. Po zakończonych robotach ziemnych trasę przejścia przyłącza doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem robót .
11. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza kanalizacyjnego obowiązkowo wykonany zakres robót zgłosić do odbioru technicznego.
12. Wyłączyć z eksploatacji istniejące przyłącze kanalizacyjne koD 150.
13. Odprowadzanie ścieków poprzez wykonane przyłącze kanalizacyjne do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej może odbywać się po zawarciu umowy z Prezes PWiK Spółka z o.o. Myślibórz .

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
GOTYK Sp. z o.o.**

Tomasz Gościński
Prezes

Warunki ogólne:

1. Przyłączenia dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem koniecznych urządzeń(studnia).
2. Ważność powyższych warunków wynosi 2 lata od daty wydania.
3. Należy opracować projekt budowlany i przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu(1 egz. projektu pozostaje w aktach przedsiębiorstwa).
4. **Po wykonaniu robót/ przed zakrywką / zgłosić przedsiębiorstwu celem dokonania odbioru.**
5. Zawarcie umowy na dostawę wody należy dokonać po odbiorze.
6. **Przyłączenie wykonuje na koszt własny osoba ubiegająca się o wydanie warunków technicznych przyłączenia**
7. Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora od postępowania zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.
8. **Obowiązkowo całość robót zgłosić do geodezji, celem naniesienia uzbrojenia na podkłady geodezyjne gminy Myślibórz.**
9. W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie będące wyłączną własnością inwestora – inwestor powinien:
 - a. doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie, przez który przechodzą przewody, służebności gruntowej na rzecz każdego właściciela gruntu, do którego przewód jest doprowadzony, służebność ta powinna umożliwić przeprowadzenie, konserwację przewodu oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwaniu awarii.

Z poważaniem

Zapoznałem się z treścią otrzymanych warunków technicznych i przyjmuje je do realizacji

Myślibórz dnia podpis

PREZES ZARZĄDZĄCY ZGODNOŚĆ
Z UCHWAŁĄ
GOŁYK S. J. S. A.
Janusz Cielecki
Tomasz Gościński
Prezes