

Zamawiający:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego w 2025 roku.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Zmienia się w dziale III. Przedmiot zamówienia ust. 1 który otrzymuje brzmienie:
„1. Dostawa oleju opałowego dla Powiatu Kłodzkiego w roku 2025 z dostawą do 7 jednostek organizacyjnych w ilości max. 380.000 litrów o minimalnych parametrach jakościowych:
 - 1) Gęstość w 15 st. C max – 0,860 g/m³.
 - 2) Wartość opałowa min. – 42,6 MJ/kg.
 - 3) Temperatura zapłonu min- 56 st. C.
 - 4) Lepkość kinematyczna w 20 st. C max – 6,00 mm²/s.
 - 5) Skład funkcyjny:
 - do 250 st. C destyluje max – 65% (V/V).
 - do 350 st. C destyluje min – 85 % (V/V).
 - 6) Temperatura płynięcia max. - -20 st. C.
 - 7) Pozostałość po koksowaniu z pozostałości destylacyjnej max – 0,3 % (m/m).
 - 8) Zawartość siarki max – 0,1 % (m/m).
 - 9) Zawartość wody max – 200 mg/kg.
 - 10) Zawartość zanieczyszczeń stałych max – 24 mg/kg.
 - 11) Pozostałość po spopieleniu max – 0,01 % (m/m).
 - 12) Smarowność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C – 460 μm.
 - 13) Stabilność oksydacyjna – 25 g/m³
 - 12) Barwa czerwona.”
2. Zmienia się załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Szacunkowa ilość oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego

L.p.	Nazwa jednostko	Adres	Powierzchnia składowania	Ilość (litry)
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	1) ul. Wyspiańskiego 2. 2) ul. Warty 70 Kłodzko 57-300 tel. 748673631	9.000 3.000	30.000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Zdrojowa 11. 57-520 Długopole Zdrój tel. 748139169	12.000	45.000
3.	Dom Pomocy Społeczne w Podzamku	Podzamek 28. 57-300 Kłodzko tel. 748672809	21.000	85.000
4.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	57-410 Ścinawka Średnia Ścinawka Dolna 17 tel. 748715357	10.000	55.000

5.	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.	ul. Górna 23. 57-500 Bystrzyca Kł. tel. 748110555 Uwaga szerokość dojazdu do wlewu 3 m	24.000	35.000
6.	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	ul. Główna 118. 57-430 Jugów tel. 748733006	20.000	120.000
7.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	ul. dr J. Korczaka 1. 57-300 Kłodzko	1.000	5.000
8.	Zapas	Według wskazań zamawiającego do lokalizacji na terenie powiatu kłodzkiego		5.000
9.	Razem max.			380.000

Docelowa dostawa, w roku 2025 obejmuje dostawę max. 380.000 litrów oleju opałowego, o parametrach:

- 1) Gęstość w 15 st. C max – 0,860 g/m³.
- 2) Wartość opałowa min. – 42,6 MJ/kg.
- 3) Temperatura zapłonu min- 56 st. C.
- 4) Lepkość kinematyczna w 20 st. C max – 6,00 mm²/s.
- 5) Skład funkcyjny:
 - do 250 st. C destyluje max – 65% (V/V).
 - do 350 st. C destyluje min – 85 % (V/V).
- 6) Temperatura płynięcia max. - -20 st. C.
- 7) Pozostałość po koksowaniu z pozostałości destylacyjnej max – 0,3 % (m/m).
- 8) Zawartość siarki max – 0,1 % (m/m).
- 9) Zawartość wody max – 200 mg/kg.
- 10) Zawartość zanieczyszczeń stałych max – 24 mg/kg.
- 11) Pozostałość po spopieleniu max – 0,01 % (m/m).
- 12) Smarowność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C – 460 μm.
- 13) Stabilność oksydacyjna – 25 g/m³
- 12) Barwa czerwona.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

STAROSTA

 Małgorzata Górska
 Starosta Powiatu Kłodzkiego

Małgorzata