



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Nr sprawy 4RBZOLspzoz2021

Mogilno, dnia 24 marca 2021 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ nr V

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4RBZOLspzoz2021 – Przebudowa i modernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o informację czy w zakresie instalacji gazów medycznych leży rozproszanie tylko i wyłącznie instalacji tlenu medycznego, czy również innych gazów?

Ad.TAK.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z treścią PFU przewiduje się nad każdym łóżkiem panel nadłóżkowy elektryczno-gazowy (zamiast osobnych punktów poboru gazów medycznych, elektryki, oświetlenia, inst. przyzywowej, itp.), oraz że w żadnym innym miejscu, poza łózkami, nie planuje się montażu paneli nadłóżkowych/punktów poboru gazów medycznych.

Ad.TAK.

Pytanie 3:

Proszę o informację dotyczącą ostatecznej ilości łóżek dla pacjentów, ze wskazaniem ilościowym na poszczególne piętra.

Ad. Ilość łóżek : 80, ilość punktów podania gazów medycznych: 35, ilość gniazd próżni: 35.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca dyrektora ds. Organizacyjno-
Technicznych
Jarosław Głowacki

Do wiadomości:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a