



Sędziszów Małopolski, dnia 29 stycznia 2025 roku

PPiZP.271.2.2025.IS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski – pakiet I.”.

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, korzystając z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnienia w kontekście pytania jakie wpłynęło od Wykonawcy.

Pytanie1

Proszę o określenie kategorii ruchu oraz wskazanie rodzaju mieszanki bitumicznej (uziarnienia)?

Odpowiedź

Kategoria ruchu: KR1-KR2

Rodzaj mieszanki bitumicznej zgodny z poz. Przedmiaru tj.:

Dla zadania nr 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 7610 R ul. Poręby w Sędziszowie Małopolskim – osiedle Borek Wielki” (Poz. 2.2. przedmiaru robót) – **masa grysowa o uziarnieniu 0-12 mm**

Dla zadania nr 2. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 12/2 w miejscowości Klęczany-Budy” (Poz. 3.1 przedmiaru robót) **masa grysowo – żwirowa o uziarnieniu 0-12 mm**

Dla zadania nr 3. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 622I20 w miejscowości Zagorzyce - sołectwo Zagorzyce Dolne” (Poz. 2.2. przedmiaru robót) – **masa grysowa o uziarnieniu 0-12 mm**

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SWZ na etapie przygotowania oferty.

Z poważaniem

Sporządziła: Iwona Stręk