

LEGENDA
INSTALACJA ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE
CENTRAL WENTYLACYJNYCH 80/60 °C
— — — — — INSTALACJA C.T. - POWRÓT
— — — — — INSTALACJA C.T. - ZASILANIE


 CENTRALA WENTYLACYJNA

OZNACZENIA:
OZNACZENIE PRZEWODU C.T.
CTp: DN54: oś 180 cm typ systemu / średnica / oś rury

OZNACZENIE PIONÓW C.T.
CTp 2 DN40 typ systemu / numer pionu / średnica

OZNACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
CENTRALA WENT. A.N35/A.W35 numer centrali / ciężar
Ciężar=650 kg;

- UWAGI**
1. INSTALACJE RUROWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEN Z PROJEKTEM;
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
7. WSZYSTKIE RURY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;
8. NINIEJSZE OPRAWOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;
10. W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJAĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM;



Projektant	inż. Tomasz Sokolowski	upr. nr 66/Gd/00
	mgr inż. Łukasz Tryc	upr. nr POM/0059/PWOS/15
Opracował	mgr inż. Jacek Naumiuk	upr. nr POM/0049/PWBS/16
	inż. Mateusz Świerczyński	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Rafał Pettko	
	mgr inż. Iga Mrowicka	upr. nr POM/0048/PWBS/16
Rysował	mgr inż. Dariusz Drewnowski	upr. nr 4354/Gd/89
	RPE	Zaświadczł JNA
Zamawiający / Inwestor Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź		
Nazwa inwestycji Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym		

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.
dz. nr ewid. 411, ob. 106106.9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-296 Gdańsk

Branża
Sanitarna

Tytuł rysunku
Rzut poziomu 1 - Inst. ciepła technologicznego

Faza projektu
Projekt Wykonawczy

Skala
1:100

Arkusz
07/2019

Nr. projektu	Autor	Strona	Poziom	Typ	Branża	Numer	Revizja
--------------	-------	--------	--------	-----	--------	-------	---------

240-IP-A1- 1 -DR -S -56153