



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 13.05.2020 r.

BZP.271.32.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję:

Pytanie do treści SIWZ nr 1

Witam Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w pozycji 55 przedmiaru rury wykonane z polipropylenu PP o śr.800 łączone za pomocą kielichów?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że w pozycji 55 kosztorysu ofertowego należy wycenić jako materiał rury z polietylenu PE, PEHD o średnicy 800 mm dwuosienne łączone za pomocą kielichów.

W myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, na dzień:

- termin składania ofert: 19.05.2020 r. do godz. 11:50
- termin otwarcia ofert: 19.05.2020 r. godz. 12:00

Ponadto korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż:

1. **Zmianie ulegają zapisy pkt. 19.1, który otrzymuje nowe brzmienie:**
„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 19 maja 2020 r., do godz. 11:50”.
2. **Zmianie ulegają zapisy pkt. 20.1), który otrzymuje nowe brzmienie:**
„1). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 maja 2020 r., o godz. 12:00 w sali nr A304 Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Chodakowska