



Łódź, dnia 09-08-2023

Znak spr.: NB.270.12.2023

Zamawiający:

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Dostawa i montaż zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Nadleśnictwa Smardzewice II**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej PZP, udziela następujących odpowiedzi na pytania do treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie trasy kablowej z kabla YKYżo 4x150mm? Jeżeli tak to o jakiej długości.

Odpowiedź:

Tak, w zakresie zamówienia jest wykonanie wcinki w kabel YKYżo 4x150mm - zgodnie z rysunkiem P22183-E1.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga stosowania w instalacji optymalizatorów mocy?

Odpowiedź:

W projekcie nie ma wskazanych optymalizatorów mocy, wobec czego nie są wymagane. Zamawiający nie zabrania stosowania optymalizatorów mocy.



z poważaniem

mgr inż. Paweł Bodzioch

DYREKTOR
Zakładu Usługowo Produkcyjnego
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /