


BADANIE
ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _b	Sondowanie przy otworze nr: D1			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _b w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				0,33	0,67		
0,1	H(Pd)						
0,2							
0,3	Ps	8	0,46				0,56
0,4		12	0,53				
0,5		12	0,53				
0,6		13	0,55				
0,7		8	0,46				
0,8		12	0,53				
0,9		14	0,56				
1,0		15	0,58				
1,1		15	0,58				
1,2		11	0,52				
1,3	Ps	18	0,61				0,65
1,4		16	0,59				
1,5		18	0,61				
1,6		18	0,61				
1,7		20	0,63				
1,8		21	0,64				
1,9		20	0,63				
2,0	Ps	22	0,65				0,70
2,1		22	0,65				
2,2		21	0,64				
2,3		24	0,66				
2,4	Ps	25	0,67				
2,5		28	0,69				
2,6		28	0,69				
2,7		28	0,69				
2,8		32	0,72				
2,9		32	0,72				
3,0		32	0,72				