




1. Czajnik elektryczny
2. Microfalówka MN08 230V-240V
3. Zimnarka typ ZKU 10.30 LOZAMET 14,5 kW 3N~400 V 50 Hz
4. Obieraczka do ziemniaków OZ 8N 550W
5. Nawiewiacz bakteriobójczy do Jalek NB2 77w
6. Piec konwekcyjny model EC 423 nr. 004415/05/09 1N 230V
7. Kuchenka Lofra 5 palnikowa + piekarnik model PC106MT/M 220-240V
8. Piekarnia elektryczna KCOMET Moc:3,4 (kW)
9. Maszyna do mlekania i szatkowania SPOMASZ 230V
10. Maszyna do mlekania i szatkowania SPOMASZ 230V
11. Microfalówka Samsung NC28J2550W 1500w
12. 2x Wentylator / komin dachowy
13. 2x Wentylator elektryczny
14. Lampa oświetlająca moc 70W typ 692320
15. Czajnik elektryczny
16. Zamrażalnik szafkowy Liebherr 230V
17. Zamrażalnik Whirlpool AFG 533C/H typ C0325W
18. 2x Lodówka SMC • 071-L model E312221000000 300W
19. 2x komputer + monitor HADE 450W
20. drukarka 220-240V + urządzenie wielofunkcyjne (drukarka skaner ksero)
21. czajnik elektryczny .



1. gniazdo wtyk. 1x16A+Z, pojedyncze, hermetyczne IP44
1. gniazdo wtyk. 1x16A+Z, pojedyncze, zwykłe IP20
2. gniazdo wtyk. 2x16A+Z, podwójne, zwykłe IP20



PRZEDSZKOLE
SEGMENT A
RZUT I PIĘTRA



- łącznik 1-bieg. 10A hermetyczny IP44 typu przycisk na zew. budynku
- łącznik schodowy 10A, IP20
- łącznik świecznik, 10A, hermetyczne IP44
- łącznik świecznik, 10A, zwykły IP20
- łącznik 1-bieg. 10A, zwykły IP20

- 3faz.
- wypust siłowy YDY 5x4mm2 400/230V
- gniazdo wtyk. 3x16A+N+Z, natynkowe, hermetyczne IP44
- gniazdo wtyk. 2x16A+Z, natynkowe, hermetyczne IP44
- panel rozrówny domofonu
- centralka domofonu (zasilacz)

Opracował ARCHIMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7		Investor Miejsko Jelenia Góra Plac Rotuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra ul. Tuwima 12, Jelenia Góra		
Data 12.2021	Temat Przedszkole Miejskie nr 27	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej		
Faza Dokumentacja				
Techniczna				
Instalacje Elektryczne				
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH Parter - Plan instalacji				
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala
	inż. Michał Syta	SLK/4040/PWOE/11		-/-
				Rys. Nr. E-07 gk 3/4