

2xLED HERMET. 20W — LED 2x20W HERMETYCZNA 125cm
Z KOMPLETEM DWÓCH ŚWIETLÓWEK 20W
L=125 cm

2xLED T8 22W — LAMPA OŚWIETLENIOWA LED - 2xLED T8 4400lm
Z KOMPLETEM DWÓCH ŚWIETLÓWEK 22W 4000K
L=120 cm

2xLED T8 20W — LAMPA OŚWIETLENIOWA LED - 2xLED T8 4000lm
Z KOMPLETEM DWÓCH ŚWIETLÓWEK 20W 4000K
L=120 cm

4xLED T8 36W — LED OPRAWA RASTROWA 4X9W NATYNKOWA
Z KOMPLETEM CZTERECH ŚWIETLÓWEK 9W 4000K
WYMIAR=60x60cm 4000lm

PLAFON LED 36W — PANEL PLAFON LED, 3200lm, 4000k
36W, NADTYNKOWY
WYMIAR=40x40cm

PLAFON LED 36W — (MONTAZ W PIONIE)

IP65 LED 3W SCHOD. — OPRAWA SCHODOWA LED NATYNKOWA 3W IP65
PROSTOKĄTNA CZARNA 4000K
WYMIAR=20x10cm

LAMP ZEW.10 W LED — ZEW. LAMPA ŚCIENNA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
1 x 10 W LED 3000K IP54
WYMIAR=17x17x15cm

LAMPA 15W LED — OPRAWA LED TRS 15W 4000K
900lm 230V Ø 25cm IP54

Opracował: ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7	Inwestor: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			
	Lokalizacja: ul. Tuwima 12, Jelenia Góra			
Data 12.2021	Temat: Przedszkole Miejskie nr 27			
Faza: Dokumentacja Techniczna	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej			
Instalacje Elektryczne	INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH Parter - Plan instalacji			
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala
	inż. Michał Syta	SLK/4040/PWOE/11		-/-
				Rys. Nr. E-08 ark. 2/4