

Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

		GRAFIKA ZNAKU	NAZWA ZNAKU	ZASTOSOWANIE
6szt	1		Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)	Znak umieszczony nad drzwiami przegrodami lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych uzupełniony o znak „strzałki". Wskazuje kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne lewostronne będące drzwiami z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną bądź drzwiami zastosowanymi na drodze ewakuacyjnej
	2		Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)	Znak umieszczony nad drzwiami przegrodami lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych uzupełniony o znak „strzałki". Wskazuje kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne prawostronne będące drzwiami z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną bądź drzwiami zastosowanymi na drodze ewakuacyjnej
6szt	3		Strzałka kierunku (kąt 90°)	Wskazuje kierunek ewakuacji do stosowania ze znakami „wyjście ewakuacyjne". Strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do poziomu
2szt	4		Strzałka kierunku (kąt 45°)	Wskazuje kierunek ewakuacji – do stosowania ze znakami „wyjście ewakuacyjne". Strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do kąta 45°.
5szt	5		Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo / wzdłuż	Wskazuje kierunek ewakuacji na tym samym poziomie w lewo lub wzdłuż
3szt	6		Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo / wzdłuż	Wskazuje kierunek ewakuacji na tym samym poziomie w prawo lub wzdłuż
2szt	7		Kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w lewo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy (w lewo)
	8		Kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w prawo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy (w prawo)
	9		Kierunek drogi ewakuacyjnej w górę / na ukos w lewo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie po ukosie w lewo w przestrzeni otwartej (open space)
2szt	10		Kierunek drogi ewakuacyjnej w górę / na ukos w prawo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie po ukosie w prawo w przestrzeni otwartej (open space)
11szt	11	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)	Wskazuje drzwi ewakuacyjne lewostronne, takie jak: – wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, – wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz, – wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego, – wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka
4szt	12	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)	Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak: – wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, – wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz, – wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego, – wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka
30szt			Oprawa awaryjna ewakuacyjna 100LED 3W	
150m			Zasilanie: kabel (N)HXH-J FE 180 PH90/E90 0,5/1kV 3X2,5 RE	

Opracował ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7	Zamawiający Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58–560 Jelenia Góra Lokalizacja ul. Tuwima 12 w Jeleniej Górze			
Data 12.2021	Temat SCHEMAT EWAKUACJI I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO			
	RZUT II PIĘTRA-segment A			Skala
projektował	imie nazwisko	nr uprawnien	podpis	Rys. Nr.
	mgr inz. arch Tomasz Zakrzewski	9/10/SLOKK		