TABLICA PIĘTROWA 0,4kV Txx (patrz opis xx)											
Numer odpływu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa Odpływu lub odbioru, lokalizacja	ZASILANIE Z RG	Kontrola obecności napięcia B+C	Ochrona przeciwprzepięciowa	Obwód oświetleniowy 1	Obwód oświetleniowy 2	Obwód oświetleniowy 3	Obwód oświetleniowy 4	Obwód oświetleniowy 5	Obwód oświetleniowy 6	Obwód oświetleniowy 7 (ośw. awaryjne)	Obwód oświetleniowy 8 (ośw. awaryjne)
Moc [kW]		-	-								
Oznaczenie obwodu		-	-	T1/4	T1/5	T1/6	T1/7	T1/8	T1/9	T1/10	T1/11
Faza	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2

UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA P-PORAŻ:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

TABLICA PIĘTROWA 0,4kV Txx gdzie xx:
- 0P - tablica piwnicy
- 00 - tablica parteru
- 01 - tablica piętra 1
- 02 - tablica poddasza

Opracował: ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7	Inwestor: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			
	Lokalizacja: ul. Tuwima 12, Jelenia Góra			
Data 12.2021 Faza Dokumentacja Techniczna	Temat: Przedszkole Miejskie nr 27 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej			
Instalacje Elektryczne	TABLICA PIĘTROWA Txx SCHEMAT IDEOWY			
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala
	inż. Michał Syta	SLK/4040/PWOE/11		-/-
				Rys. Nr. E-04 ark. 1/3