

Z Wyłącznika Pożarowego
Prądu (WPP) Budynku

z WPP
Ark. 1

TN-S

xx kW
3L, N, PE 230/400V 70A

RG

061
NZM2-250-1
250A, 3P



TABLICA PIWNICY
lokalizacja: pomieszczenie A.05

TABLICA KOTŁOWNI
(poza zakresem opracowania)
lokalizacja: pomieszczenie A.03

TABLICA SCHRONÓW
lokalizacja: pomieszczenie A.010

TABLICA WINDY TOWAROWEJ
(w dostawie z widą)
lokalizacja: szyb windy

TABLICA PARTERU
lokalizacja: pomieszczenie A.14

TABLICA KUCHNI-PARTER
lokalizacja: pomieszczenie B.9

TABLICA KUCHNI-PIĘTRO
lokalizacja: pomieszczenie B.107

TABLICA PIĘTRA
lokalizacja: pomieszczenie A.110

TABLICA PIĘTRA
lokalizacja: pomieszczenie A.114

- pozostałe drobne odbiory
- centralka ppoż.
- centralka alarmowa
- zasilanie szafki IT (rezerwa)
- inne

T1-2

T1-1

T1-K

T0-K

T0-1

TP-WT

TP-S

TP-K

TP-1

| | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------|--------------------------------|
| Opracował ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7 | | Investor Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra ul. Tuwima 12, Jelenia Góra | | | |
| Data 12.2021 | Temat | Przedszkole Miejskie nr 27 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej | | | |
| Faza Dokumentacja Techniczna | | | | | |
| Instalacje Elektryczne | UKŁAD ZASILANIA OBIEKTU SCHEMAT IDEOWY | | | | |
| projektował | imię nazwisko | | nr uprawnień | podpis | Skala |
| | inż. Michał Syta | SILK4000/PWOE11 | | -/- | Rs. Nr. E-01 ark. 2/2 |