



Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

		GRAFIKA ZNAKU	NAZWA ZNAKU	ZASTOSOWANIE
6szt	1		Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)	Znak umieszczony nad drzwiami/przejściami lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych uzupełniony o napis „straż”. Wskazuje kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne lewostronne będące drzwiami z przeszczeniem na drogę ewakuacyjną bądź drzwiami zastosowanymi na drodze ewakuacyjnej
	2		Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)	Znak umieszczony nad drzwiami/przejściami lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych uzupełniony o napis „straż”. Wskazuje kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne prawostronne będące drzwiami z przeszczeniem na drogę ewakuacyjną bądź drzwiami zastosowanymi na drodze ewakuacyjnej
6szt	3		Strzałka kierunku (kąt 90°)	Wskazuje kierunek ewakuacji do stosowania ze znakiem „wyjście ewakuacyjne”. Strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do poziomu
2szt	4		Strzałka kierunku (kąt 45°)	Wskazuje kierunek ewakuacji – do stosowania ze znakami „wyjście ewakuacyjne”. Strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do kąta 45°.
5szt	5		Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo / wzdłuż	Wskazuje kierunek ewakuacji na tym samym poziomie w lewo lub wzdłuż
3szt	6		Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo / wzdłuż	Wskazuje kierunek ewakuacji na tym samym poziomie w prawo lub wzdłuż
2szt	7		Kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w lewo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy (w lewo).
	8		Kierunek drogi ewakuacyjnej w dół w prawo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy (w prawo)
	9		Kierunek drogi ewakuacyjnej w górę / na ukos w lewo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie po skosie w lewo w przeciwnym otwartej (open space)
2szt	10		Kierunek drogi ewakuacyjnej w górę / na ukos w prawo	Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie po skosie w prawo w przeciwnym otwartej (open space)

11szt	11		Wyjście ewakuacyjne lewostronne
4szt	12		Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)

Wskazuje drzwi ewakuacyjne lewostronne, takie jak:
- wyjście z pomieszczeń, w których wystawia co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
- wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz,
- wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym oddzielonej i zamkniętą drzwiami klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego,
- wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka

Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak:
- wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
- wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz,
- wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym oddzieloną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego,
- wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka

30szt □ Oprawa awaryjna ewakuacyjna 100LED 3W

150m Zasilanie: kabel (N)HXH-J FE 180 PH90/E90 0,5/1kV 3X2,5 RE

Opracował	ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7	Zamawiający	Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58–560 Jelenia Góra
		Lokalizacja	ul. Tuwima 12 w Jeleniej Górze
Data	12.2021	Temat	SCHEMAT EWAKUACJI I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
		RZUT I PIĘTRA-segment A,B	Skala
projektował	imie nazwisko: mgr inż. arch Tomasz Zakrzewski	nr uprawnień: 9/10/SLOKK	podpis	Rys. Nr.