


Do Rozdziału głównego RG-0,4kV budynku

YnKYžo
5x35mm²
l=25m
CTP, ПРЗЕРКА І ДЛУГІСТЬ КАБЛА
звертлювач пры прэекце Выканавчым)



Opisowi ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7		Investor Łokotzacja	Miasto: Jelenia Góra Plac Rutuszowy 36, 38-500 Jelenia Góra ul. Tuwima 12, Jelenia Góra
Data 12.2021	Tenert	Przedszkole Miejskie nr 27	
Faza Dokumentacja Techniczna	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej		
Instalacje Elektryczne	Wyłącznik Główny Prądu - WGP Schemat zasadniczy		
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis
	inż. Michał Syta	SLK.0040/PV.0E11	
			Źs. Nr. E-02 ok. 1/2