



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)

e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 7**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/Z/ 5266 /2022**

**Data: 08.12.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń Bloku F w poziomie parteru na pomieszczenia administracyjno-biurowe w Szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 3491/ 2022 w ramach realizacji grantu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach projektu „ Dostępność Plus dla zdrowia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1**

Proszę o wyjaśnienie: Konstrukcja Ws1 ma w opisie pakiet szklany trzyszybowy, wypełniony argonem, od wew i zew szkło bezbarwne. Brak w opisie szyb bezpiecznych 02.. Czy w tej konstrukcji mamy zastosować pakiet trzyszybowy z szybami zewnętrznymi bezpiecznymi typu 02. Konstrukcje Ws2, Ws3, Ws4, Ws5, Ws6, Ws7, Ws8, Ws9, Ws10, Ws11 mają w opisie pakiet szybowy podwójny szkło 01. Czy w tych konstrukcjach mamy zastosować pakiet dwuszybowy z dwoma szybami bezpiecznymi 02.

**Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zagadnienia przedstawia wymogi, jak niżej:**

- **WS1 - szkło 33.1T/16Chr/4/16Chr/33.1T (pakiet 3 szybowy w tym dwie szyby bezpieczne termo) profil ciepły**
- **WS2 - szkło 33.1 (pakiet 1 szybowy szyba bezpieczna) profil zimny**
- **WS3 - WS10 - szkło 33.1/16Chr/33.1 (pakiet 2 szybowy w tym dwie szyby bezpieczne), próg opadający, samozamykacz szynowy**
- **WS11 - szkło (pakiet 2 szybowy 33.1/16Chr/33.1)**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**