



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód*

NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

AG/ZP-15/2024

Międzychód 02.08.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na:
roboty budowlane:
budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz magazynów energii na terenie SPZOZ Międzychód

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami montażu paneli we wskazanej lokalizacji.

Pytanie nr 2

Czy optymalizatory należy zastosować do każdego panela, czy tylko do zacienionych?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 1

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami systemu montażowego określonego w Programie Funkcjonalno Użytkowym

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak istnieje, sprawna.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Budynek posiada sprawny PWP zlokalizowany przy wejściu do budynku – elewacja północno-zachodnia.

Pytanie nr 7

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?"

Odpowiedź: Nie są objęte ochroną konserwatorską.

Pytanie nr 8

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie na mapie lub rysunku dokładnego położenia PPE do którego ma zostać podłączona przedmiotowa instalacja

Odpowiedź: Rozdzielnia prądu – elewacja południowo-zachodnia, drugie drzwi od prawej.

Pytanie nr 10

Czy do PPE do którego ma zostać podłączona instalacja jest już podłączone jakiekolwiek źródło wytwórcze OZE, jeżeli tak to jakiej mocy?

Odpowiedź: Nie jest.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 12

Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?

Odpowiedź: Sytuacja nie zachodzi.

Pytanie nr 13

Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnic związane ze zwiększeniem mocy?

Odpowiedź: Sytuacja nie zachodzi.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację w jaki sposób wykonana jest konstrukcja dachu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja i poszycie dachu są w dobrym stanie i nie wymagają prac przed zamontowaniem instalacji PV

Odpowiedź: Nie wymagają naprawy z wyjątkiem miejsca po zdemontowaniu klimatyzacji i wykonaniu przepustu instalacji kablowej dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej.

Dokument został podpisany przez Dyrektora SPZOZ Międzychód – Bartosza Grobelnego

Dyrektor SPZOZ Międzychód

/-/ Bartosz GROBELNY