

Poznań, 15 kwietnia 2022 roku

Nr referencyjny postępowania: ZP.201.14.2022

Zmawiający:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu

Pełnomocnik Zamawiającego:

Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy  
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska  
z siedzibą w Poznaniu

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129; dalej: „ustawa Pzp”), pn. „Wykonanie izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 9 części” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych 31 marca 2022 roku pod nr 2022/BZP 00105856/01.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp otrzymał następujące wnioski o wyjaśnienia treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu i udziela wyjaśnień nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert wyznaczonych w tym postępowaniu na 21 kwietnia 2022 roku.

Pełnomocnik Zamawiającego udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp:

#### **Pytanie 1**

Załącznik 1,2,3,4... do SWZ jest pusty, gdzie mogę znaleźć przedmiar niezbędny do złożenia oferty?

**Wyjaśnienie:** Załączniki edytowalne do specyfikacji warunków zamówienia, oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, i 8 zostały załączone do komunikatu publicznego z 04 kwietnia 2022 roku.

#### **Pytanie 2**

Proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru ul. Opolska 55-59 pozycja 11 Montaż urządzenia do osuszania systemu AQUAPOL. Chodzi o osuszenie pomieszczenia czy zakup urządzenia. Jeśli chodzi o zakup proszę wskazać model.

**Wyjaśnienie:** Pozycja 11 przedmiaru dotyczy osuszenia całego budynku w technologii Aqapol. Doboru konkretnego typu urządzenia oraz wskazania miejsca jego montażu dokonuje dostawca urządzenia po przeprowadzeniu przez niego badań zawilgoconych murów. Urządzenie pozostaje w budynku na stałe.