

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

ZP-17/2023

28.12.2023r.

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr z dnia

Nazwa zadania: „Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”.

Zamawiający - Gmina Sośnicowice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 13 i 15.01.2024 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania do postępowania: Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie braku kanału fi 400 w przedmiarze robót kanalizacji sanitarnej, zgodnie z profilem kanału fi 400 jest 21,75 mb oraz zamieszczenie profilu studni S9.1 i zmianę ilości studni w przedmiarze (w przedmiarze jest 11 studni fi 1200 a na rzucie mamy 12 studni).

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany o ilość studni przedmiar.

Są to proj. rury ochronne na KS przedmiar zawiera dane o tych rurach – poz. 11.

Rzędne studni s 9.1 i S9 zostały podane na planie syt. (uzupełniono)

Pytanie nr 2:

Proszę o uzupełnienie profilu kanalizacji deszczowej o dwie studnie które na rzucie kanalizacji deszczowej są pomiędzy studniami D9 a D8.

Odpowiedź:

Wszelkie ew. dodatkowe studnie na sieci należało będzie umieścić zgodnie z istn. profilem kanału.

WAŻNE:

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Gmina Sośnicowice
Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
NIP: 969-14-22-687

BURMISTRZ

Leszek Kołodziej