



- Oznaczenia:
- główny wyłącznik pożarowy prądu
 - wyłącznik jednobiegunowy
 - wyłącznik dwubiegunowy – świecznikowy
 - czujka ruchu obecności
 - czujka ruchu obecności
- uwagi dodatkowe:
1. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpzo 3 x 1,5 mm2.
- A1, A2, A3
- C1
- D1
- D2
- WM
- AW1
- AW2
- AW3
- AW4
- EW1
- Legenda opraw oświetleniowych awaryjnych
- Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW4 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu EW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

Rzut poddasza
instalacja oświetlenia
skala 1:100

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**

KRAJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajana@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajana.pl

INWESTOR: GMINA TRZEBIATÓW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ NA ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY I CENTRUM INTERGRACJI
SPOŁECZNEJ

LOKALIZACJA:
TRZEBIATÓW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUŁ RYS.: RZUT PODDASZA - INST.OŚWIETLENIA

PROJEKTANT INST.ELEKTR.:
mgr inż. Rafał Kobiernowski
upr. POM0181/PWBE/19

SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:
inż. Karol Golebiński
upr. POM0179/PWOE/08

SKALA: 1:100 NR. PROJ. 01/2021 NR. RYS. 3IE DATA: 01.2021