

Zambrów dnia 12.05.2023 r.

Gmina Zambrów  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

Rrg.271.10.2023

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych nr sprawy: **Rrg.271.10.2023 „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu i budową oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Poryte-Jabłoń” w trybie zaprojektuj i wybuduj.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie w innych technologiach niż wymagane w PFU złoże obrotowe, np. osad czynny?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie, które są niesprawdzone w warunkach polskich dla wielkości wymaganej w przetargu (150 RLM)? Przez takie urządzenia pytający rozumie oczyszczalnie, które nie zostały zainstalowane i uruchomione na żadnym obiekcie w Polsce, lub zainstalowane urządzenia referencyjne pracują krócej niż okres gwarancji i rękojmi producenta tj. 2 lata.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wg PFU str. 18 "Projektowana technologia oczyszczania ścieków ma łączyć technologię złoża biologicznego i osadu czynnego".
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wg PFU str. 19 "Powinna być oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z technologią złoża obrotowego o przepustowości Qd śr. > 15 m<sup>3</sup>/d pracująca przez okres nie krótszy jak okres gwarancji (co najmniej ) 2 lata. Wymaga się min. 3 lokalizacje w Polsce".