



W-1.43.2.221.2024...⁵.....WO
Dot. 253/24

Warszawa, dnia 18.12.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 707 w km 42+050 do km 43+371,40 oraz od km 43+504 do km 44+100, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie - nr postępowania 253/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą zgodnie z załączoną SST D-05.03.05b oraz przedmiarem robót należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu AC 16W wyłącznie z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu AC 16W z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną SST D-05.03.05b i z przedmiarem robót – poz. 3 (roboty nawierzchniowe).

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną zgodnie z załączoną SST D-05.03.05b oraz przedmiarem robót należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu AC 115 wyłącznie z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu AC 11S z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną SST D-05.03.05a i z przedmiarem robót – poz. 5 (roboty nawierzchniowe).

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski