

Zbrosławice, dn. 30.08.2024 r.

GZK.ZP.1.2024

Do wszystkich wykonawców

Dot. postępowania pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla Centralnej Oczyszczalni ścieków w Przechlebiu” - zaprojektuj i wybuduj

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. publikuje treści pytania i udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie

Aktualizacja warunków przyłączeniowych potrwa do 6 mcy (urządzenia w warunkach przyłączeniowych nie są już produkowane). Jeżeli operator nie wyda w tym czasie warunków przyłączeniowych. Czy zamawiający zmieni termin realizacji przedmiotu umowy ?

Odpowiedź

Informacje na temat zmian umowy, w tym zmiany terminu zostały zamieszczone w zał. nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w § 16.

Prezes Zarządu

/-/

Rafał Barszcz