

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 2

sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa boiska sportowego oraz obiektów małej architektury i muru oporowego na działkach nr 160, 163 w miejscowości Świątniki Górne”

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Kontaktuję się w związku z przetargiem #14390287 „Budowa boiska sportowego oraz obiektów małej architektury i muru oporowego na działkach nr 160, 163 w miejscowości Świątniki Górne”. Proszę o wskazanie murów oporowych, które by Państwa interesowały. Dostarczona dokumentacja nie pozwala na dobranie odpowiednich prefabrykatów. Przesyłam kartę katalogową murów oporowych, które jesteśmy w stanie wyprodukować. Istnieje możliwość wyprodukowania muru oporowego o wysokości do 550 cm oraz grubości do 25 cm w koronie muru i 45 cm przy stopie.

8 d.2	KNR 2-02 0238-03	ST.01.07.00	Ściany oporowe żelbetonowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu $2,80 * 20 * (0,3 + 0,36) * 0,5$	m3		
				m3	16,800	
					RAZEM	16,900
9 d.2	KNR 2-02 0240-02	ST.01.07.00	Ściany oporowe żelbetonowe (część pionowa) o wysokości do 4,5 m i przekroju prostokątnym średniej grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu $(10 * 3,06 + 3,35 * 2,36 * 0,5) * 0,25$ $10 * 3,05 * 0,25$	m3	6,641	
				m3	7,625	
					RAZEM	14,266

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż mur oporowy zaprojektowano jako monolityczny, zgodnie z opracowanym projektem konstrukcji- część opisowa i rysunkowa. Konstruktor dopuszcza zmianę muru monolitycznego na mur prefabrykowany, pod warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych i założeń nie gorszych niż projektowane. Kwestia doboru odpowiedniego prefabrykatu po stronie Wykonawcy, wskazanie konkretnego produktu wybranego producenta na etapie przetargu jest niezgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne
Beata Skalska
Sekretarz Gminy