



# GMINA ŁOBŻENICA

ul. Sikorskiego 7  
89-310 Łobżenica  
urząd@lobzenica.pl

RZI-ZP.271.10.2024

Łobżenica, 31 października 2024 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 zawierająca - wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ), - wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.10.2024

„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

### Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

#### Zapytanie nr 4

Jaka będzie wymagana dokumentacja projektowa? (budynek będzie tylko termomodernizowany).

#### Wyjaśnienie nr 4

*Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.*

#### Zapytanie nr 5

Czy obie technologie (ciśnieniowa i bezciśnieniowa) traktowane są jako równoważne? Czy jeden wykonawca może przedstawić ofertę na technologię ciśnieniową, a inny na bezciśnieniową? Należy tu zauważyć, że ta pierwsza nie ma takich możliwości odgazowania wody jak ta druga.

#### Wyjaśnienie nr 5

*Zamawiający informuje, że obie technologie są traktowane jako równoważne. Oznacza to, że jeden wykonawca może przedstawić ofertę na technologię ciśnieniową, a inny*

*na beciśnieniową. Poziom odgazowywania wody nie jest parametrem, który jest efektem końcowym. Efekt końcowy to jakość wody, aby była zdatna do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uwzględniające przepisy Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/WE oraz wydajność uzdatniania na poziomie 80 m3/h.*

**Zapytanie nr 6**

Jakiej dokumentacji odbiorowej oczekuje Zamawiający?”

**Wyjaśnienie nr 6**

*Projekt umowy § 12 ust. 8 wskazuje oczekiwania Zamawiającego w zakresie dokumentacji odbiorowych.*

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*M. Gdaniec*  
Magdalena Gdaniec