



POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.41.2022

Olsztyn, dnia 01.08.2022 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1438N w msc. Radosty” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

W przekroju normalnym jest informacja o wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego grubości 15 cm należy ułożyć tylko na wyłukowaniach w ilości 120m², natomiast w ciągu głównym należy ułożyć jedynie AC11W i AC11S.

ODPOWIEDŹ Nr 1

Zamawiający potwierdza, że podbudowę z kruszywa łamanego grubości 15 cm należy ułożyć tylko na wyłukowaniach w ilości 120m², natomiast w ciągu głównym należy ułożyć jedynie AC11W i AC11S

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

.....