

**WYJAŚNIENIE NR 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rzeczeki Dolne w Zgorzelcu**”, w dniu 15 marca br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 1:**

Słupy i wysięgniki stalowe czy aluminiowe. Ponieważ jest rozbieżność w materiałach i opisie.

**Odpowiedź nr 1:**

W ramach przedmiotowego zamówienia należy zastosować słupy i wysięgniki aluminiowe.

Z up. Burmistrza Miasta  
Edyta Kałuża  
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)