

Ropczyce, dnia 17.03.2021 r.

PPZP.271.4.2021

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach” w ramach zadania „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Ropczyce”*

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie z dnia 16.03.2021 r.**

**Pytanie nr 1.** W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu proszę Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu nawierzchnię poliuretanową należy ułożyć na boisku?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie z dnia 15.03.2021 r.

**Pytanie z dnia 17.03.2021 r.**

**Pytanie nr 1.** Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga nawierzchni typu natrysk o łącznej grubości 13 mm (11 mm SBR i 2 mm natrysku barwionego) czy nawierzchni typu EPDM 7 sbr +7 EPDM lub 8 SBR + 8 EPDM?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest nawierzchnia wykonana w następującej technologii:

- warstwa wierzchnia gr. min 7 mm z granulatu EPDM, barwionego w masie, układana maszynowo, na gorąco, kolorystyka wg projektu budowlanego,
- warstwa konstrukcyjna gr. min 13 mm, z granulatu SBR, układana maszynowo, na gorąco,
- warstwa szczerwna gr. min 30 mm, z mieszaniny granulatu SBR i kruszywa kwarcowego, układana maszynowo, na gorąco.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Marek Misiura