


Wejście rur przyłącza do węzła cieplnego

#### Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów



Wejście rur sieci ciepłej do Łużyckiej 2

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Projektant:	Nr Upraw.	Data	Podpis	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE	
mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	05.2023	<i>Jan PawnuK</i>	UL. LUTYCKIEJ-ŁUŻYCKIEJ-WROCŁAWSKIEJ W GLIWICACH	
				Rysunek	Nr Rys.
				Przebieg rur przez ściany	5
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			GLIWICE ul. Lutycka-Łużycka- Wrocławska		