

Czernikowo, dnia 20.12.2024 r.

IWP.271.1.15.4.2024

**Dotyczy:**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101113C w miejscowości Steklinek opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00643360/01.**

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Gmina Czernikowo przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**1. Pytanie**

Wykonawca wnosi o weryfikację dokumentacji projektowej PZT wskazuje na szerokość jezdni 5 m, natomiast przekroje normalne 4,5m, proszę o wskazanie właściwej szerokości jezdni.

**Wyjaśnienie nr 1:**

Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w dniu 12.12.2024 r. prawidłowa projektowana szerokość nawierzchni bitumicznej drogi wynosi 4,5 m.

Przemysław Pujer  
Przewodniczący Komisji Przetargowej