


Schemat instalacji
elektrycznej technologicznej

1341



UWAGA:
Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejęcia od koryt wykonać w giętkich rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu. Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odciagi, konstrukcje itp. Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do siłowników pneumatycznych ułożyć przewody LYY3x0,5mm2 w rurkach spiralnych PVC mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.

Obiekt	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czartajew				
Adres	Dziątko nr 320/5 Obręb: 201009_2.0008 Czartajew; gm. Siemiatyże				
Inwestor	Gmina Siemiatyże; ul. Kościuszki 35; 17-300 Siemiatyże				
Przedmiot rysunku	Schemat instalacji elektrycznej technologicznej	Skala	1:50	Nr rys E-3	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0086/PWOE/13	05.08.2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Grzeszczuk	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0071/PWBE/16	05.08.2021	